


# 德州实华化工有限公司

## 单一来源采购结果审批表

编号:

采购项目名称	气动阀门更改作用方式
项目类别	工程类 <input type="checkbox"/> 服务类 <input type="checkbox"/> 物资类 <input type="checkbox"/>
供应商名称	中山铁王流体控制设备有限公司
采购价格	12000 元 (大写: 壹万贰仟元整)
采购项目描述	根据无汞 PVC 装置 2023 年 HAZOP 分析, 聚合釜紧急终止剂需增加 SIS 切断阀 (每台釜增加 2 台, 共计 8 台), 设计院设计阀门故障状态为气关。根据数据表查找库存有 8 台尺寸、材质适用, 但故障状态为 FF 的阀门, 因此需将阀门更换气缸改变其作用方式。
采用单一来源采购方式的理由	为保证阀门扭矩、气缸与阀体连接方式的一致性, 因此只能从阀门生产车间中山铁王流体控制设备有限公司采购, 符合单一来源采购方式。
单一来源采购评审意见及评审小组成员签字:	
	
2023 年 11 月 22 日	
备注:	

说明: 符合下列情形之一的货物或者服务, 可以采用单一来源方式采购: (1) 只能从唯一供应商处采购的; (2) 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的; (3) 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处添购, 且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。